

屋内布設連続許容電流

低圧絶縁電線

「EM-IE」

布設条件	基底温度：30℃				
	碍子引工事	電線管工事			
		3本以下	4本	5～6本	7～15本
1.0mm	19A	13A	12A	11A	9A
1.2mm	23A	16A	14A	12A	11A
1.6mm	33A	23A	20A	18A	16A
2.0mm	42A	29A	27A	23A	20A
2.6mm	58A	40A	36A	33A	28A
3.2mm	75A	52A	47A	41A	36A
1.25mm <sup>2</sup>	23A	16A	14A	12A	11A
2mm <sup>2</sup>	33A	23A	20A	18A	16A
3.5mm <sup>2</sup>	45A	31A	28A	24A	22A
5.5mm <sup>2</sup>	59A	41A	38A	33A	29A
8mm <sup>2</sup>	74A	51A	46A	41A	36A
14mm <sup>2</sup>	107A	74A	67A	59A	52A
22mm <sup>2</sup>	140A	97A	88A	78A	68A
38mm <sup>2</sup>	197A	138A	124A	110A	96A
60mm <sup>2</sup>	264A	185A	166A	147A	129A
100mm <sup>2</sup>	363A	253A	228A	203A	178A
125mm <sup>2</sup>	419A	294A	263A	234A	205A
150mm <sup>2</sup>	482A	336A	303A	269A	235A
200mm <sup>2</sup>	572A	400A	360A	319A	280A
250mm <sup>2</sup>	678A	474A	427A	379A	332A
325mm <sup>2</sup>	793A	555A	499A	444A	388A
400mm <sup>2</sup>	909A	635A	572A	508A	445A
500mm <sup>2</sup>	1027A	718A	646A	574A	502A