



注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類またポンベ庫は別途手配品になります。

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考
1	一体型自動切替調整器	20kg/h	RCL20A	1		8	ボールバルブ	Rc20A	MSC-20L	1	
2	ストレーナボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20KFT 15A	2		9	ホースガス栓	Rc15A	G015Z-12P	1	
3	高圧アロパイプ	20K15Aフランジ	L-625	2	200×625	10	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1	
4	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-10FSB(T)	1		11	高圧ホース	L=650	RHS-600S(T)	4	放出防止型
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-10PB	1		12	高圧ホース	L=1050	RHS-1000S(T)	6	放出防止型
6	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーサー含	13					
7	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含	14					

記事	物件名	図面名	尺度	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	追番
	工事名称	容器(10+10)本 コの字配置 自然気化20kg/h ガス設備参考図	フリー 日付 2020.06.20					図番 SS020K0N-(10+10)B1