



注1) 図中、指示の無い配管部材およびネジ類は別途手配品になります。

番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	
1	一体型自動切替調整器	30kg/h	RCL30A	1		9	高圧パイプ	20K 15A×25Aフランジ		1	製作品	17	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-8PS(T)	1		
2	単段調整器	50kg/h	RL-50A	1		10	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	18						
3	ボールバルブ	20K15Aフランジ	BM20FOLS 15A	4		11	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーユーザー含	19						
4	ストレーナー	20K15Aフランジ	M20KFTLM 15A	2		12	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーユーザー、サイフォン管含	20						
5	1/2B高圧アロパイプキット	20K15Aフランジ	S15A-10FSB(T)	1		13	ボールバルブ	Rc32A	MSC-32L	1		21						
6	高圧アロパイプ	20K15Aフランジ	L-200	2	L200×200	14	ボールバルブ	Rc25A	MSC-25L	1		22						
7	高圧パイプ	20K15Aフランジ		1	製作品	15	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1		23						
8	高圧パイプ	20K15Aフランジ		2	製作品	16	ホースガス栓	Rc15A	G015Z-12P	1		24						

記事	物件名	図面名	容器(9+9)本 自然気化30kg/h ガス設備参考図	コの字配置 (バイパス付)	尺度	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社	追番
	工事名称				フリー					