

1. 寸法
- 1. 1 入口接続 JIS20K15Aフランジ
 - 1. 2 出口接続 3/4ユニオン
 - 1. 3 概略寸法 250×381×186mm
2. 外観
- 2. 1 外観色 本体材料はアルミダイカストであり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック（マンセル5PB4/2相当）の艶有り焼付塗装を施すこと。

2. 2 表示
- ・製品表面には、下記項目が浮出し表示され、表示ラベル(下記参照)、LIA検査合格証票、交換期限表示シールが貼付されている。
- <浮出し>
- 出口圧力 R 2.8kP
 - 製造者略号 ケ
 - 使用ガス LPG
 - 矢崎ロゴマーク
 - ガスの流れ方向
- <表示ラベル>
- 型式 RCL20A
 - 入口圧力 P 0.1~1.56MP
 - 容量 Q 20
 - 製造年月製造No. (別記)
 - QRコード





3. 性能
3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	LPGガス
2	容量	20kg/h
3	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
4	閉塞圧力	3.50kPa以下
5	出口圧力	2.55~3.30kPa
6	補給開始圧力	0.10MPa以下
7	安全弁作動圧力	5.60~8.40kPa
8	耐圧性能	高圧部 2.70MPa
		中圧部 0.80MPa
		低圧部 0.30MPa
9	気密性能	高圧部 1.56MPa
		中圧部 0.15MPa
		低圧部 5.50kPa

LIA検定合格証票

交換期限表示シール

3/4Bユニオン



QRコード

製造No.

製造月

製造西暦下2桁

表示ラベルの詳細図

取付取扱説明書

検査成績書

保証書

ガスケット×2

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250未満 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALB	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	Free	
作成年月日 COMPLETION DATE	'17.7.21			製品名称 PRODUCTION NAME	RCL20A		
認可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER	67597-112		
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NUMBER		
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								