



番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	番号	名称	仕様	品名	数	備考	
1	流量検知式切替型漏洩検知装置	50kg/h	AX-50AHL	1		9	高圧パイプ	20K20Aフランジ		2	製作品	17	ボールバルブ	Rc32A	MSC-32L	2		
2	単段調整器	50kg/h	RL-50A	1		10	高圧パイプ	20K 20A×25Aフランジ		1	製作品	18	ボールバルブ	Rc15A	MSC-15L	1		
3	ボールバルブ	20K20Aフランジ	BM20FOLS 20A	4		11	高圧パイプ	20K20Aフランジ		1	製作品	19	ホースガス栓	Rc15A	G015Z-12P	1		
4	ストレナー	20K20Aフランジ	M20KFTLM 20A	2		12	ボールバルブ	Rc8A	MSA-8CS	24	気相用、逆止弁付	20	漏洩検知部		EY25MTP-YL	1		
5	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	L-1	2	L180×140	13	高圧ホース	L=650	RHS-600S(T)	12	気相用、放出防止型	21	キャップ	Rc8A		4	鉄ボス封止用	
6	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	L-5	1	L140×140	14	高圧ホース	L=1050	RHS-1000S(T)	12	気相用、放出防止型							
7	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	SF-5	4		15	圧力計セット	3.5MPa		2	LPI-8、レジャーサー含							
8	高圧アロパイプ	20K20Aフランジ	SP-2	2		16	圧力計セット	10kPa		1	LPI-8、レジャーサー、サイフォン管含							

記事 国土交通省仕様 (漏洩検知装置付)	物件名	図面名 容器(12+12)本 コの字配置 自然気化50kg/h (バイパス付) モレケン ガス設備参考図	尺度	承認	確認	作成	矢崎エナジーシステム株式会社 〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 TEL:053-925-4511 FAX:053-925-4512	追番
	工事名称		フリー					図番 SS050K0N-(12+12)B2M
			日付	2020.06.20				