



検査合格証

ガス検知部

緑(おしらせ)ランプ

黄(CO警報)ランプ

赤(ガス警報)ランプ

おしらせ CO ガス

電源表示

警報停止

警報スピーカ

液晶表示

警報停止スイッチ

有効期限シール

ライター禁止表示

有効期限 20 年 月

点検口

センサ

家庭用 YF-778B

設置から5年経過した警報器は必ず交換してください。

都市ガス用
(空気より軽い12A・13Aガス用)
燃焼排ガス中のCO用
自動初期点検機能付
電池方式DC3V、200mA
矢崎エンジニアリング株式会社

お願い
①分解しないでください。
②落としたり、衝撃を与えないでください。
③取扱説明書を読んでからご使用ください。



26.02-000001

QRコード

封印シール
(引き紐挿入部)

製造ラベル

本体外形寸法は許容差 ±1.6

図面番号
DRAWING NO

発行
PUBLISH

		一般公差 GENERAL TOLERANCE			指定 DESIGNATION	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE Free	作成年月日 COMPLETION DATE 2025. 12. 10	材質 MATERIAL	製品名称 PRODUCTION NAME ガス・CO警報器 (YF-778B)	
		称 呼 寸 法 DIMENSION	A	B						C	処 理 TREATMENT
		10以下 UNDER 10	±0.15	±0.2	±0.3	認 可 APPROVAL				部品名称 PART NAME 外形寸法図	
		10ラコエ FROM 10 TO 50	±0.2	±0.3	±0.5					納 入 先 CUSTOMER	部品番号 PART NUMBER
		50 " 50 " 100 "	±0.3	±0.55	±0.8					納 入 先 品 番 CUSTOMER'S NUMBER	部品番号 PART NUMBER
		100 " 100 " 250 "	±0.5	±0.95	±1.4						
		250 " OVER 250	±0.75	±1.4	±2						
		偏 心 量 ECCENTRICITY	0.1	0.1	0.15						
		角 度 ANGLE	±30'	±30'	±30'						
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION	点検 SIGN								

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標題欄	構成	組立性	承認図
作成													
点検													
認可													